


Как депутат Николаев ходил в пожарные

Автор: Admin2

01.12.2016 20:44 - Обновлено 03.12.2016 10:21

Сегодня мы в документах поведаем историю о том, как депутат Антон Николаев ходил в инженеры по ГО и ЧС в Жилищнике района. Во время его работы случился страшный пожар в доме по Тарусской, 18-1. Пострадавшие при пожаре третий год обивают пороги депутатов, от которых помощи так и не дождались - одни только обещания. Причина пролонгации депутатских обещалок уперлась в их соплеменника Антона Николаева, признанного виновным в правонарушении.

Устроился Николаев на работу поближе к дому:



Здесь указан электронный адрес Николаева. Ему можно написать письмо, на которое он никогда не ответит:

Как депутат Николаев ходил в пожарные

Автор: Admin2

01.12.2016 20:44 - Обновлено 03.12.2016 10:21



• 28.08.1979
• Место регистрации: город Москва, район Ясенево
• Фактическое место проживания: район Ясенево
• Образование: высшее, техническое
• ГПН «Объединение районов Ясенево», инженер ПТО по вопросам ГОЧС
• Работодатель: депутат
• Семейное положение
• Член Парламентской партии «Единой России»
• 24.30% (2708)
• anikolayev@mail.ru

Депутат Николай Николаевич Николаев, работающий на должности старшего инспектора по надзору за соблюдением правил противопожарной безопасности, протокол № 756

ПРОТОКОЛ № 756
об административном правонарушении

23 октября 2014 г. г. Москва, ул. Строителей, д.4 к.6

Я, государственный инспектор района Ясенево ЮЗАО г. Москвы по пожарному надзору – старший инженер 2 РОНД Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве майор внутренней службы Зотов Михаил Александрович

руководствуясь ст. 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (указываются статьи и законодательный акт, в соответствии с которым составлен протокол)

составил настоящий протокол в том, что

№	Фамилия, имя, отчество	должностное лицо
1.	Николаев А.А.	Николаев А.А.
2.	Дата и место рождения	08.20.1979 г., г. Москва
3.	Адрес места жительства, тел.	г. Москва, ул. Айвазовского д.6 корп.1 кв.2 8(499)408.1.46
4.	Место работы (учебы)	ГБУ города Москвы «Жилищник района Ясенево»
5.	Занимаемая должность	инженер по ГО и ЧС
6.	Зарботная плата (иной заработок)	35 000 р.
7.	Документ, удостоверяющий личность	паспорт 45 02 выдан паспортным столом №3 отдела внутренних дел Ясенево г. Москва 3.6.2006 г.
8.	Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда	нет

21 октября 2014 года в 13 часов 00 минут в жилом доме по адресу: г. Москва, ул. Тарусская д.18 корп.1 нарушил(а) требования пожарной безопасности к внутреннему противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и строений, электротехнической продукции или первичным средствами пожаротушения либо требований пожарной безопасности об обеспечении зданий, сооружений и строений первичными средствами пожаротушения, установленные «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390), а именно:

Не проведена проверка работоспособности сети противопожарного водопровода. п.55 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12. №6390.

Не проведена перекатка пожарных рукавов на новую катушку. п.57 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12. №6390.

Оборудование внутреннего противопожарного водопровода не соответствует техническим требованиям (получено оснащение пожарных рукавов пожарными катушками меньшего диаметра). ст.4; ст.6 Федерального закон от 22.07.2008г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1.1 СП 10.13130.2009.

На вывешенных наружу пожарных патрубках отсутствуют соединительные головки диаметром 80 мм для присоединения рукавов пожарных автоматов. ст.4; ст.6 Федерального закон от 22.07.2008г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1.15 СП 10.13130.2009.

Отсутствует вышка на обводной линии водомера на входе водопровода. ст.4; ст.6 Федерального закон от 22.07.2008г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1.15 СП 10.13130.2009.

Допущена эксплуатация светосигналов со снятыми колпачками (распределителями). предусмотренными конструкцией светосигнала. п.42(в) ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12. №6390.

за что предусмотрена административная ответственность по ст. 20.4 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Должностному лицу Николаеву А.А. (фамилия, имя, отчество)

разъяснены его (ей) права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1, 24.3 ч.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ, ст.51 Конституции РФ (указываются статьи и законодательный акт)

Административное дело будет рассматриваться в 2 РОНД управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве (по месту совершения) по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д.4, корп.6 каб.12, тел. 8 (499) 970-17-24. 23 октября 2014 г. в 17 часов 00 минут. Предупрежден (а), что в случае моей неявки и не поступления моего ходатайства об отложении рассмотрения дела, оно будет рассмотрено в одностороннем порядке в мое отсутствие.

Свидетелями: 1. _____ проживающий (ая) по адресу: _____ (фамилия, имя, отчество)
2. _____ проживающий (ая) по адресу: _____ (фамилия, имя, отчество)

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, 17.9, 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:
Николаев А.А. объясняет, что он не виноват в нарушении правил противопожарной безопасности, так как он не знает, что такое противопожарный режим.

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

К протоколу прилагается:

1. _____
2. _____

С протоколом ознакомлен(а) (перечень прилагаемых документов в копии)

Николаев А.А. Зотов М.А.
(подпись лица, в отношении которого составлен протокол) (подпись лица, составившего протокол)

От подписи отказался (указывается в случае подписания протокола)

подпись (Ф.И.О.) _____ подпись (Ф.И.О.) _____

Копию протокола получила «23» октября 2014 г. Николаев А.А.
(подпись лица, в отношении которого составлен протокол) (подпись)

Итого штраф 10000 руб. в размере штрафа 10000 руб. и на должностное лицо

Как депутат Николаев ходил в пожарные

Автор: Admin2

01.12.2016 20:44 - Обновлено 03.12.2016 10:21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 756
о назначении административного наказания

27 октября 2014 г. г. Москва, ул. Строителей, д.4 к.6

Я, государственный инспектор района Ясенево ЮЗАО г. Москвы по пожарному надзору – старший инспектор 2 РОНД Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве майор внутренней службы Зотов Михаил Александрович

в соответствии со статьями 29.2, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрев в присутствии Николаева Антона Александровича протокол об административном правонарушении

№ 756 от «23» октября 2014 г. и материалы на должностное лицо

1. Фамилия, имя, отчество	Николаев Антон Александрович
2. Дата и место рождения	08.10.1979 г., г. Москва
3. Адрес места жительства, тел.	г. Москва, ул. Айвазовского д.6 корп.1 кв. 8(499)408.1.46
4. Место работы (учебы)	ГБУ города Москвы «Жилищник района Ясенево»
5. Занимаемая должность	инженер по ТО и ЧС
6. Зароботная плата (иной заработок)	35 000 р.
7. Документ, удостоверяющий личность	паспорт 45 02 выдан паспортным столом №3 отделом внутренних дел Ясенево г. Москвы с.д. 2014 г.

УСТАНОВИЛ:

21 октября 2014 года в 13 часов 00 минут в жилом доме по адресу: г. Москва, ул. Тарусская д.18 корп.1 нарушил(а) требования пожарной безопасности к внутреннему противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и строений, электротехнической продукции или перечисленным средствам пожаротушения либо требований пожарной безопасности об обеспечении зданий, сооружений и строений перечисленными средствами пожаротушения, установленные «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390), а именно,

Не проведена проверка работоспособности сети противопожарного водопровода. п.55 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12. №390.

Не проведена перекатка пожарных рукавов на новую скатку. п.57 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12. №390.

Оборудование внутреннего противопожарного водопровода не соответствует техническим требованиям (допущено осваивание пожарных рукавов меньшего диаметра) ст.4, ст.6 Федерального закон от 22.07.2008г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1.1 СП 10.13130.2009.

На выведенных наружу пожарных патрубках отсутствуют соединительные головки диаметром 80 мм для присоединения рукавов пожарных автомашин. ст.4; ст.6 Федерального закон от 22.07.2008г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1.15 СП 10.13130.2009.

Отсутствует задвижка на обводной линии водопровода на входе водопровода. ст.4; ст.6 Федерального закон от 22.07.2008г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1.15 СП 10.13130.2009.

Допущена эксплуатация светильников со светлыми колпаками (распространение предусмотренными конструкцией светильника. п.42(в) ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12. №390).

на что предусмотрена административная ответственность по ст. 20.4 ч.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ (предназначен для предотвращения ответственности)

На основании вложенного, руководствуясь ст. 33.34 п.1 ч.1 ст.29.9, ч.1, 3, 5-ей ст.29.10; Кодекса об административных правонарушениях РФ (указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)

принимая во внимание

решение лица совершившего административное правонарушение ст. 4.2 ч.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ (указывается наименование и отменяется ответственность обстоятельств)

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать Николаева Антона Александровича виновным в совершении административного правонарушения по ч.3 ст. 20.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ.
2. Применить к административной ответственности в виде штрафа на сумму 6 000 (шесть тысяч рублей).
3. Объяснить заинтересованным лицам, что они имеют право обжаловать настоящее постановление в течении 10 суток со дня вручения или получения его копии начальнику 2 РОНД Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве по надзорной деятельности по адресу: г. Москва ул. Строителей д.4 корп.1 кв.6 ст.4.
4. Уведомить, что настоящее постановление вступает в законную силу после истечения установленного для обжалования постановления.
5. Разъяснить, что в соответствии со ст. 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьями 31.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
6. Разъяснить, что при неуплате суммы штрафа в течении 60 дней со дня вступления протокола в законную силу штраф будет взыскан в принудительном порядке. Штрафные санкции направлять.
7. УФК по г. Москве (для Главного управления МЧС России по г. Москва) р/с № 401 0181 08 000 000 100 41 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному округу г. Москва, л/с № 04 731 784 320, БИК 044 583 000, ИНН 771 056 63 22, КБК 177 1 16 27000 01 6000 140; КПП 771 001 001; ОГРН ОКТМО 45 382 000; ОКПО 089 295 57; ОКОГУ 13 130; ОКФС 12, ОКВЭД 81.

Зотов М.А.
(Подпись и печать)

Николаев А.А.
(Подпись и печать)

Копию постановления получил «27» октября 2014 г.

Николаев Антон Александрович, депутат районного Жилищного комитета Ясенево, безответственный и



Бирюков Александр Владимирович, депутат районного Жилищного комитета Ясенево, безответственный и