

По адресу ул. Тарусская, 18-1, 20 апреля 2018 г., во время обследования дома на техническом этаже жители с изумлением обнаружили пожарный шкаф, сколоченный на скорую руку из подручных материалов, прежде служивших мебелью.

После чудовищного пожара в Кемерово, сотрудники ГБУ "Жилищник района Ясенево" озаботились пожарной безопасностью жителей и развесили в домах предупреждения о необходимости расчистить поэтажные коридоры. Запугали жителей судом и демонтажем, а сами требования пожарной безопасности не соблюдают даже после вынесения судебного решения в 2015 году. Третий год руководство Жилищника не исполняет требования суда в надежде, что истечет срок исполнительного производства и можно будет со спокойной душой перекладывать ответственность за безопасность на собственников дома. А бюджетные денежки, выделенные Жилищнику на проведение работ, как всегда бабай унесет.

{youtube}TdXTBdXMO68{/youtube}



Пожарная безопасность на грани элитной мебели

Автор: Admin2

25.04.2018 15:51 - Обновлено 25.04.2018 16:40

Судебный акт

вступил в законную силу 16 января 2018 года

(подпись и печать суда (подпись, печать, печать))

Исполнительный лист выдан

19 февраля 2018 года

(подпись, печать, печать)

Срок предъявления исполнительного листа к исполнению

Три года

Высказатель

Прокуратура города Москвы

Юридический адрес:

109992, г. Москва, пл. Крестьянская Застава, 1

(подпись, печать, печать)

ИНН: 7705019420

ОГРН: 1037700015418

Дата регистрации в качестве юридического лица: 17.11.1995

Государственное бюджетное учреждение города Москвы

«Жилищник района Ясенево»

Юридический адрес: 117593, г. Москва, ул. Авиационная, д. 8, кор. 2

(подпись, печать, печать)

ИНН: 7728866101

ОГРН: 5137746226932

Дата регистрации в качестве юридического лица: 23.12.2013

Судья (мировой судья)

(подпись, печать, печать)

Судья (мировой судья)

(подпись, печать, печать)

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.3.5 ГОСТ Р 53300-2009

- Обеспечить наличие в помещении диспетчерского пункта инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигнала о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты объекта в соответствии с п.64 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г.

- Обеспечить наличие учебника с номером телефона выхода пожарной охраны в соответствии с п.6 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г.

- Устранить загромождение эвакуационных выходов различными материалами в соответствии с п.36(а) ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г.

- Провести проверку работоспособности сети противопожарного водопровода в соответствии с п.54 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390.

- Провести переаттестацию пожарных рукавов на новую сетку в соответствии с п.57 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390.

- Обеспечение внутреннего противопожарного водопровода привести в соответствии с техническими требованиями (исполнение: обеспечение пожарных рукавов пожарными рукавами меньшего диаметра) в соответствии со ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1.1 СП 10.13130.2009;

- На выведенных наружу пожарных патрубках установить соединительные головки диаметром 80 мм для присоединения рукавов пожарной автомашин в соответствии со ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1.15 СП 10.13130.2009;

- Установить задвижку на обводной линии водмера на входе водопровода в соответствии со ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1.15 СП 10.13130.2009;

- Двери лестничных клеток оснастить уплотнителями в ригельных в соответствии с п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390; ст.4.6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.7 СП 1.13130.2009;

- Провести эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц в соответствии с п.24 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390;

- Оснастить все световые указатели (распределители), предусмотренные конструкцией световых в соответствии с п.42(а) ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390;

- Установить армированное остекление в дверях лестничных клеток в соответствии со ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.7 СП 1.13130.2009;

- Демонтировать замки на дверях эвакуационных выходов, отрывание которых осуществляется при помощи ключа в соответствии с п.35 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390;

- Демонтировать дополнительные двери в лифтовых холлах, препятствующие свободной эвакуации людей в соответствии с п.36(б) ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390;

- Устранить загромождение в объеме незадымляемой лестничной клетки (проходных помещений) в соответствии со ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.4.4 СП 1.13130.2009;

Государственное бюджетное учреждение города Москвы

«Жилищник района Ясенево»

(ГБУ «Жилищник района Ясенево»)

Авиационная улица, дом 8, корпус 2, Москва, 117593

Телефон/факс: (495) 425-26-00, ОГРН: 5137746226932, ИНН: 7728866101

Уважаемые жители !!

В целях устранения нарушений требований пожарной безопасности и сохранения жизни людей в чрезвычайных ситуациях в соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности», а также «Правил противопожарного режима» ГБУ «Жилищник района Ясенево» уведомляет Вас о необходимости устранить выявленные нарушения.

Согласно п.35 «Правил противопожарного режима в РФ» Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.

Согласно п.36 подп. «б» «Правил противопожарного режима в РФ» при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов»

В случае нарушений требований пожарной безопасности ГБУ «Жилищник района Ясенево» оставляет за собой право решать вопрос по демонтажу самовольно построенных кладовок, дверей, строительных материалов и посторонних вещей в поэтажном коридоре в судебном порядке, с возложением на Вас всех расходов по демонтажу.

2 / 2