


Ровно пять лет назад в квартире на 22 этаже случилась беда. От выброшенного с технического этажа окурка произошло возгорание на лоджии. Пожарные приехали быстро, но тушить огонь было нечем - система пожаротушения находилась в нерабочем состоянии. В итоге трехкомнатная квартира выгорела полностью и погибла женщина. Погорельцев признали потерпевшими и все пять лет они бьются в надежде заставить привести систему пожаротушения в рабочее состояние. Но, скрипучая машина бюрократии, не торопится наказать виновных и вновь-и-вновь проводит следственные эксперименты, которые больше напоминают затянувшийся сериал под названием "Коллективная безответственность".

Так, 8 июля 2019 года в доме появилось большое количество людей, именуемое "комиссия". Об этом явлении потерпевшие узнали случайно и, неожиданно для комиссии, явились свидетелями очередного псевдоэксперимента.

Члены комиссии отказывались представляться, выталкивали потерпевших и захлопывали перед их носом двери, заявляя, что они не имеют отношения к их действиям. Даже такую запись внесли в протокол, под которой подписались все члены комиссии: "В ходе производства следственного действия вмешивались граждане, представившиеся потерпевшими, они мешали производству следственного действия, без разрешения снимали на технические устройства, оскорбляли участников, на замечания не реагировали."



Через несколько дней в следственном комитете копию псевдопротокола выдали на руки гражданам, представлявшимися потерпевшими. Похоже, что действия всех подписантов попадают под уголовную статью о фальсификации документов.

[R1EZ09a0fK0](https://www.youtube.com/watch?v=R1EZ09a0fK0)

На этом автомобиле приехали представители следственного комитета:



1. Следователь ГСУ СК России Ильюшин Александр Николаевич. Сынок маменьки-прокурора:

# Тарусская, 18-1. Первая пятилетка со дня трагедии

Автор: Admin2  
23.07.2019 00:20



Вид с видеорепортажа Илюшина:



Вид с видеорепортажа Илюшина с видеорепортажа БСМ ОЖВ ОШДТ с видеоре



Вид с видеорепортажа Илюшина с видеорепортажа БСМ ОЖВ ОШДТ с видеоре



Вид с видеорепортажа Илюшина с видеорепортажа БСМ ОЖВ ОШДТ с видеоре



Вид с видеорепортажа Илюшина с видеорепортажа БСМ ОЖВ ОШДТ с видеоре

# Тарусская, 18-1. Первая пятилетка со дня трагедии

Автор: Admin2  
23.07.2019 00:20



Видеонаблюдение с камер видеонаблюдения №2 БЧУа Живацино юр.района Денева Аскановидро Андрей



Видеонаблюдение с камер видеонаблюдения №1 БЧУа Живацино юр.района Денева Аскановидро Ольга



Видеонаблюдение с камер видеонаблюдения №1 БЧУа Живацино юр.района Денева Аскановидро Ольга

Участующим лицам также объявлено о применении технических средств.  
*Видеонаблюдение с камер видеонаблюдения №1 БЧУа Живацино юр.района Денева Аскановидро Ольга*  
(камера №0000, код доступа)

Коридор второго этажа после проведенного эксперимента:



Видеонаблюдение с камер видеонаблюдения №1 БЧУа Живацино юр.района Денева Аскановидро Ольга



После отмены эксперимента комиссия сделала фотокарточку на память, чтобы потом никто



**ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
о признании потерпевшим**

город Москва «27» июля 2017 года

Следователь Черемушкинского межрайонного следственного отдела следственного управления по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве лейтенант юстиции Белоусов Н.Ю., рассмотрев материалы уголовного дела № 1170245003800037,

**УСТАНОВИЛ:**

В производстве Черемушкинского МРСО СУ по ЮОАО ГСУ СК России по г. Москве находится уголовное дело № 1170245003800037, возбужденное 27.07.2017 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 283 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что неустановленные следствием лица, из числа должностных лиц Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник Ясенево» (далее по тексту – ГБУ г. Москвы «Жилищник Ясенево») имея реальную возможность для надлежащего исполнения своих служебных обязанностей, проявляя преступную небрежность, в нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам, системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях, системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений, внутреннему противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и строений, электротехнической продукции и первичным средствам пожаротушения, обеспечения зданий, сооружений и строений первичными средствами пожаротушения, установление «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденного Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г № 390) и иными нормативными документами по пожарной безопасности не предприняли надлежащих мер по обеспечению и созданию надлежащих условий безопасности при возникновении стихийных бедствий, в том числе пожара, для дома № 18 корп. 1 по ст. Тарусская в г. Москве в результате чего, в период времени с 00 часов 20 минут по 02 часов 30 минут 23.07.2014, по адресу: г. Москва, ул. Тарусская, д. 18, корп. 1, кв. 241, произошел очаг пожара, который находился в пределах помещения первой лоджии (лоджия, выходящей на нее из большой комнаты).

В результате пожара, произошедшего 23.07.2014 по адресу: г. Москва, ул. Тарусская, д. 18, корп. 1, кв. 241, выходящая в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 24.07.2014 в 16 часов 50 минут наступила смерть Савченко Нины Леонидовны, 12.07.1938 года рождения, от термических ожогов, течение которых сопровождалась экзодермией и шоком, тем самым неустановленными следствием лицами, из числа должностных лиц ГБУ г. Москвы «Жилищник Ясенево» в результате неисполнения своих служебных обязанностей наступила смерть Савченко Н.Л. **КОПИЯ ВЕРНА**

На основании изложенного, и учитывая, что дочери Савченко Н.Л. – Радоновой А.Б. причинен крупный ущерб и моральный вред, руководствуясь ст. 42 УПК РФ,

**ПОСТАНОВИЛ:**

Признать потерпевшей Радонову Ануу Борисовну, 02.10.1961 года рождения, уроженку г.р. Череповец Ярославской области, по уголовному делу № 1170245003800037, о чем объявить ей под расписку.

Следователь **Н.Ю. Белоусов**

у.д. № 1170245003800037

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству**

город Москва 27 июля 2017 года 21 час 00 минут


Следователь Черемушкинского межрайонного следственного отдела следственного управления по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве лейтенант юстиции Белоусов Н.Ю., рассмотрев сообщение о преступлении и материал проведенной по нему проверки № 275 пр-17, зарегистрированной в КРС-01 от 27.07.2017.

**УСТАНОВИЛ:**

Неустановленные следствием лица, из числа должностных лиц Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник Ясенево» (далее по тексту – ГБУ г. Москвы «Жилищник Ясенево») имея реальную возможность для надлежащего исполнения своих служебных обязанностей, проявляя преступную небрежность, в нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам, системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях, системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений, внутреннему противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и строений, электротехнической продукции и первичным средствами пожаротушения, обеспечения зданий, сооружений и строений первичными средствами пожаротушения, установление «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденного Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г № 390) и иными нормативными документами по пожарной безопасности не предприняли надлежащих мер по обеспечению и созданию надлежащих условий безопасности при возникновении стихийных бедствий, в том числе пожара, для дома № 18 корп. 1 по ул. Тарусская в г. Москве в результате чего, в период времени с 00 часов 20 минут по 02 часов 30 минут 23.07.2014, по адресу: г. Москва, ул. Тарусская, д. 18, корп. 1, кв. 241, произошел очаг пожара, который находился в пределах помещения первой лоджии (лоджия, выходящей на нее из большой комнаты).

В результате пожара, произошедшего 23.07.2014 по адресу: г. Москва, ул. Тарусская, д. 18, корп. 1, кв. 241, находясь в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 24.07.2014 в 16 часов 50 минут наступила смерть Савченко Нины Леонидовны, 12.07.1938 года рождения, от термических ожогов, течение которых сопровождалась

**КОПИЯ ВЕРНА**



<https://www.rosreestr.ru/sud/gov/15/08/12/1870456/item-118> content&view=articl