

# SOS!!!Стройка на Литовском, 13 продолжается

Автор: Admin2

16.04.2014 11:56 - Обновлено 13.12.2014 20:19

На площадке продолжились строительные работы. 16 апреля 2014 г. 12:45.

Вот как едроссы решили проблему жителей!

Прохоров Гена

**Самовольный (незаконный) захват территории (с преграждением свободного доступа)**  
Огражденная строителем территория не соответствует никаким планам данной территории. Происходит захват земли и порча строительной техникой имущества жителей дома-детской площадки, зеленых насаждений, разрытие и др.! Просим остановить произвол!



2 похожих сообщения

[Сергей Винокуров](#) [Ольга Потемкина](#)

**Сергей Винокуров**

Опубликовано 05 Апреля 2014 в 16:19, сообщение №4825289

Самовольный захват детской площадки на придомовой территории многоквартирного дома на Литовском бульваре 12/13. Собственники квартир в данном доме являющиеся владельцами участка земли согласия на ограждение детской площадки не давали. Просим принять меры по открытию свободного доступа к детской площадке.



**Ольга Потемкина**

Опубликовано 03 Апреля 2014 в 16:07, сообщение №4822271

3 апреля незаконное строительство на придомовой территории продолжилось. Под защитой охранников, наступавших щепью на жителей дома и депутатов Мосгордумы, строители загородили пешеходную дорожку и огородили детскую площадку, которую жители строили на свои деньги. Звонки в московское правительство не дали результатов - трубку не брали. Вы опять будете отвечать, что проблема не обнаружена? Просим, наконец, прекратить каменные откосы и разобраться в ситуации

[Скрыть сообщения](#)

Опубликовано 15 Апреля 2014 в 17:11  
Официальный ответ, дан в установленный срок

Проблему устранили до 15 мая 2014

**Карачев А.О.**

Глава управы района Ясенево

Ваше обращение рассмотрено. Сообщаем, что в связи с тем, что ось посадки строящегося объекта примыкает непосредственно к границе строительной площадки, во избежание оседания грунта на период возведения подземной части объекта, ограждение размещено на безопасном расстоянии, которое рассчитано на основании п. 5.2 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», п. 5.2.6 - производство работ допускается при глубине выемки и соступе откоса 1:1 (отношение высоты откоса к заложению), то есть отхождение от оси посадки здания составляет 3 метра. Ограждение строительной площадки будет установлено в исходное положение после завершения земляных работ в срок до 15.05.2014 года.

