


Как депутат Николаев ходил в пожарные

Автор: Admin2

01.12.2016 20:44

Сегодня мы в документах поведаем историю о том, как депутат Антон Николаев ходил в инженеры по ГО и ЧС в Жилищнике района. Во время его работы случился страшный пожар в доме по Тарусской, 18-1. Пострадавшие при пожаре третий год обивают пороги депутатов, от которых помощи так и не дождались - одни только обещания. Причина пролонгации депутатских обещалок уперлась в их соплеменника Антона Николаева, признанного виновным в правонарушении.

Устроился Николаев на работу поближе к дому:



Здесь указан электронный адрес Николаева. Ему можно написать письмо, на которое он никогда не ответит:

Как депутат Николаев ходил в пожарные

Автор: Admin2

01.12.2016 20:44



• 28.08.1979
• Место регистрации: город Москва, район Ясенево
• Фактическое место проживания: район Ясенево
• Образование: высшее, техническое
• ГПД: «Общество района Ясенево», инженер ПТО по вопросам ГОЧС
• Работодатель: депутат
• Семейное положение
• Член Парламентской партии «Единой России»
• 24.30% (2708)
• anikolay@mail.ru

Депутат Николай Николаевич Николаев, работающий на должности старшего инженера, протокол № 756

23 октября 2014 г. г. Москва, ул. Строителей, д.4 к.6

Я, государственный инспектор района Ясенево ЮЗАО г. Москвы по пожарному надзору – старший инженер 2 РОНД Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве майор внутренней службы Зотов Михаил Александрович

руководствуясь ст. 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (указываются статьи и законодательный акт, в соответствии с которыми составлен протокол)

составил настоящий протокол в том, что	должностное лицо
1. Фамилия, имя, отчество	Николаев А.А.
2. Дата и место рождения	08.20.1979 г., г. Москва
3. Адрес места жительства, тел.	г. Москва, ул. Айвазовского д.6 корп.1 кв.2 8(499)408.1.46
4. Место работы (учебы)	ГБУ города Москвы «Жилищник района Ясенево»
5. Занимаемая должность	инженер по ГО и ЧС
6. Зарботная плата (иной заработок)	35 000 р.
7. Документ, удостоверяющий личность	паспорт 45 02 выдан паспортным столом №3 отдела внутренних дел Ясенево г. Москва 3.6.2006 г.
8. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда	нет

21 октября 2014 года в 13 часов 00 минут в жилом доме по адресу: г. Москва, ул. Тарусская д.18 корп.1 нарушил(а) требованиям пожарной безопасности к внутреннему противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и строений, электротехнической продукции или первичным средствами пожаротушения либо требований пожарной безопасности об обеспечении зданий, сооружений и строений первичными средствами пожаротушения, установленные «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390), а именно:

Не проведена проверка работоспособности сети противопожарного водопровода. п.55 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12. №390.

Не проведена перекатка пожарных рукавов на новую скатку. п.57 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12. №390.

Оборудование внутреннего противопожарного водопровода не соответствует техническим требованиям (получено оснащение пожарных краев пожарными рукавами меньшего диаметра). ст.4; ст.6 Федерального закон от 22.07.2008г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1.1 СП 10.13130.2009.

На вывешенных наружу пожарных патрубках отсутствуют соединительные головки диаметром 80 мм для присоединения рукавов пожарных автоматов. ст.4; ст.6 Федерального закон от 22.07.2008г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

п.4.1.15 СП 10.13130.2009.

Отсутствует вышка на обводной линии водомера на входе водопровода. ст.4, ст.6 Федерального закон от 22.07.2008г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1.15 СП 10.13130.2009.

Допущена эксплуатация светиланоской со слитыми колпачками (расширительками) предусмотренными конструкцией светиланоски. п.42(в) ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12. №390.

за что предусмотрена административная ответственность по ст. 20.4 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Депутат Николай Николаевич Николаев, работающий на должности старшего инженера, протокол № 756

Должностному лицу Николаеву А.А. (фамилия, имя, отчество)

разъяснены его (ей) права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1, 24.3 ч.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ, ст.51 Конституции РФ (указываются статьи и законодательный акт)

Административное дело будет рассматриваться в 2 РОНД управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве (по месту совершения) по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д.4, корп.6 каб.12, тел. 8 (499) 970-17-24. 23 октября 2014 г. в 17 часов 00 минут. Предупрежден (а), что в случае моей неявки и не поступления от меня заявления об отложении рассмотрения дела, оно будет рассмотрено в одностороннем порядке в мое отсутствие.

Свидетелями: 1. проживающий (ая) по адресу: (фамилия, имя, отчество) 2. проживающий (ая) по адресу: (фамилия, имя, отчество)

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, 17.9, 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

подпись (Ф.И.О.) подпись (Ф.И.О.)

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол: *Николаев А.А. - депутат, не имеет отношения к делу.*

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

К протоколу прилагается: 1. 2.

С протоколом ознакомлен(а) (перечень прилагаемых документов в копии) Николаев А.А. Зотов М.А. (Ф.И.О.) (Ф.И.О.)

подпись лица, в отношении которого составлен протокол (подпись протокола) (подпись протокола)

подпись (Ф.И.О.) подпись (Ф.И.О.)

Копию протокола получила «23» октября 2014 г. Николаев А.А. (Ф.И.О.)

Итого штраф 1000 руб. в размере штрафа 1000 руб. и на должностное лицо

Как депутат Николаев ходил в пожарные

Автор: Admin2

01.12.2016 20:44

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 756
о назначении административного наказания

27 октября 2014 г. г. Москва, ул. Строителей, д.4 к.б

Я, государственный инспектор района Ясенево ЮЗАО г. Москвы по пожарному надзору – старший инспектор 2 РОНД Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве майор внутренней службы Зотов Михаил Александрович

в соответствии со статьями 29.2, 29.29, 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрев в присутствии Николаева Антона Александровича протокол об административном правонарушении

№ 756 от «23» октября 2014 г. и материалы на должностное лицо

1. Фамилия, имя, отчество	Николаев Антон Александрович
2. Дата и место рождения	08.20.1979 г., г. Москва
3. Адрес места жительства, тел.	г. Москва, ул. Айвазовского д.6 корп.1 кв. 8(499)408.1.46
4. Место работы (учебы)	ГБУ города Москвы «Жилищник района Ясенево»
5. Занимаемая должность	инженер по ТО и ЧС
6. Зароботная плата (иной заработок)	35 000 р.
7. Документ, удостоверяющий личность	паспорт 45 02 выдан паспортным столом №3 отделом внутренних дел Ясенево г. Москвы с.д. 200 г.

УСТАНОВИЛ:

21 октября 2014 года в 13 часов 00 минут в жилом доме по адресу: г. Москва, ул. Тарусская д.18 корп.1 нарушил(а) требования пожарной безопасности к внутреннему противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и строений, электротехнической продукции или перечисленным средствам пожаротушения либо требований пожарной безопасности об обеспечении зданий, сооружений и строений перечисленными средствами пожаротушения, установленные «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390), а именно,

Не проведена проверка работоспособности сети противопожарного водопровода. п.55 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12. №390.

Не проведена перекатка пожарных рукавов на новую скатку. п.57 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12. №390.

Оборудование внутреннего противопожарного водопровода не соответствует техническим требованиям (допущено оснащение пожарных рукавов пожарными рукавами меньшего диаметра) ст.4, ст.6 Федерального закон от 22.07.2008г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1.1 СП 10.13130.2009.

На выведенных наружу пожарных патрубках отсутствуют соединительные головки диаметром 80 мм для присоединения рукавов пожарных автомашин. ст.4; ст.6 Федерального закон от 22.07.2008г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1.15 СП 10.13130.2009.

Отсутствует задвижка на обводной линии водопровода ст.4; ст.6 Федерального закон от 22.07.2008г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1.15 СП 10.13130.2009.

Допущена эксплуатация светильников со светлыми колпаками (распространены не предусмотренными конструкцией светильника. п.42(в) ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12. №390).

на что предусмотрена административная ответственность по ст. 20.4 ч.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ

На основании вложенного, руководствуясь ст. 33.34 п.1 ч.1 ст.29.9, ч.1, 3, 5-ей 29.10; Кодекса об административных правонарушениях РФ (указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которым выносятся постановления)

принимая во внимание

решение лица совершившего административное правонарушение ст. 4.2 ч.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ (указываются основания и отягчающие ответственность обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать Николаева Антона Александровича виновным в совершении административного правонарушения по ч.3 ст. 20.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ.
2. Применить к административной ответственности в виде штрафа на сумму 6 000 (шесть тысяч рублей).
3. Объяснить заинтересованным лицам, что они имеют право обжаловать настоящее постановление в течении 10 суток со дня вручения или получения его копии начальнику 2 РОНД Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве по надзорной деятельности по адресу: г. Москва ул. Строителей д.4 корпус 1 кв.8
4. Уведомить, что настоящее постановление вступает в законную силу после истечения установленного для обжалования постановления.
5. Разъяснить, что в соответствии со ст. 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьёй 31.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
6. Разъяснить, что при неуплате суммы штрафа в течении 60 дней со дня вступления протокола в законную силу штраф будет взыскан в принудительном порядке. Штрафные санкции направлять.
7. УФК по г. Москве (для Главного управления МЧС России по г. Москве) р/с № 401 0181 08 000 000 100 41 в Отделении 1 Главного управления Федерального банка Российской Федерации по Центральному округу г. Москва, л/с № 04 731 784 320, БИК 044 583 000, ИНН 771 056 63 22, КБК 177 1 16 27000 01 6000 140; КПП 771 001 001; окс ОКТМО 45 382 000; ОКПО 089 295 57; ОКОГУ 13 130; ОКФС 12, ОКВЭД 81.

Зотов М.А.
(Подпись и печать)

Николаев А.А.
(Подпись и печать)

Копию постановления получил «27» октября 2014 г.

Николаев Антон Александрович, депутат районного Жилищного комитета Ясенево, безответственный и



Бирюков Александр Владимирович, депутат районного Жилищного комитета Ясенево, безответственный и